



Elektroinstallatør		
Firma/Navn:		
Kontaktperson:		
Adresse:		
Postnr/sted:		
Telefon:		
Epost:		

Ordre			
Ordrenummer:			

Anleggsadresse					
Firma/Navn:					
Adresse:		Hus nr:		Bokstav:	
Postnr/sted:			SSB-nummer:		

Kortslutningsverdi	
Fordeling:	
Ik Maks	[kA]
Ik Min:	[kA]
Ij min:	[kA] (kun ved TN anl.)
☐ Målt ☐ Oppgitt ☐ Beregnet	

Installasjon	
Anleggsnr:	
Måler nr:	
<u>Viktig:</u> Eier/bruker er ansvarlig for at den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er i henhold til gjeldende regelverk.	

Kunde	
Kundennummer:	

Anleggsdata	
Systemspenning:	[V]
Fordelingssystem:	
Type jordelektrode:	
Tilkoblingssted:	
Tilførsel:	[mm2]

[illegible]

*) Ikke dokumentert, – for dokumentasjon bruk f.eks. FebDok

NÅR JORDFEILBRYTEREN LØSER UT SE PKT. 1-6
NÅR JORDFEILAUTOMATEN LØSER UT SE PKT. 4-6

1. Koble ut alle kurser unntatt hovedsikring.
2. Koble inn JORDFEILBRYTER.
3. Koble inn en og en kurs til JORDFEILBRYTER kobler ut. Denne kursen har jordfeil.
4. Alle apparater på denne kursen slås av og sikringen/automatsikringen kobles inn.
5. Slå på ett og ett apparat inntil feilen gjenoppstår. Dette apparatet forårsaker feilen. La dette apparatet være slått av.
6. For utbedring av feilen: KONTAKT ELEKTRIKER SÅ RASKT SOM MULIG!

NB! JORDFEILBRYTEREN/-AUTOMATEN TESTES MÅNEDLIG VED Å TRYKKE PÅ TESTKNAPPEN